



Technická inspekce České republiky

organizace státního odborného dozoru
U Balabenky 1908/6, 180 00 Praha 8

REGULUS spol. s r. o.
Mgr. Milan Březina
Do Koutů 1897/3
143 00 PRAHA 4

Váš dopis značky/ze dne
-/25. 4. 2012

Naše značka
1246/01.03/12

Vyřizuje
Ing. Roman Řezáč

V Praze dne
2012 -05- 0 9

Žádost o stanovisko – doložení pasportu tlakové nádoby a provedení tzv. první tlakové zkoušky

Vážený pane magistře,

na základě Vašeho dotazu, který se týkal pasportu tlakové nádoby a provedení tzv. první tlakové zkoušky, Vám sděluji následující:

vyhláška č. 18/1979 Sb. se podle §1 odst. (2) nevztahuje na výrobky stanovené k posuzování shody podle zvláštního zákona a nařízení vlády před jejich uvedením na trh. Není proto možno požadovat po výrobci vyhotovení pasportu k těmto zařízením podle §5 odst. (1) citované vyhlášky. Navíc tyto nádoby nejsou obvykle vyráběny podle ČSN 69 0010, která vyhotovení pasportu předepisuje, ale většinou podle evropských norem, ve které pasport není součástí průvodní dokumentace. K tlakovým nádobám je tedy výrobce povinen dodávat pouze dokumentaci předepsanou Nařízením vlády č. 26/2003 Sb.

U nově dodaných tlakových nádob se tlaková zkouška provádí u výrobce, a je součástí konečného posouzení, které je podmínkou pro vystavení ES prohlášení o shodě. Tlaková zkouška před uvedením nové tlakové zkoušky do provozu se v souladu s ustanovením článku 117 d) ČSN 69 0012 neprovádí.

S pozdravem

Ing. Oldřich Küchler
ředitel

Technická inspekce České republiky
U Balabenky 1908/6, 180 00 Praha 8
IČ: 00638919, P.O. BOX č. 107 ®